

CONTROLLO E MANUTENZIONE COLLETTORI SOLARI ARCA

- **MANUTENZIONE**

L'utente deve far eseguire una manutenzione annuale al sistema solare termico. Questo permette di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza, rendimento e funzionamento che contraddistinguono l'apparecchio;

- **MODALITA' DI MANUTENZIONE ANNUALE**

Con periodicità almeno annuale devono essere eseguite le seguenti operazioni di controllo e manutenzione:

1. Verificare visivamente l'assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai/sui raccordi;
2. Verificare visivamente che i dispositivi di sicurezza e di controllo, non siano manomessi ed in particolare le sonde di regolazione, il vaso di espansione, la valvola di sicurezza;
3. Nel caso di acqua particolarmente dura è consigliabile effettuare almeno una volta all'anno la decalcificazione del bollitore;
4. Verificare lo stato del glicole presente nell'impianto;
5. Effettuare la pulizia dei collettori solari.

Centro Assistenza Autorizzato

Cliente

Timbro e firma

Firma

Arca s.r.l. Unipersonale

Sede legale e produzione caldaie in acciaio:
Via l'Maggio, 16 (Zona ind. MN Nord)
46030 San Giorgio (Mantova)
Tel. (0376) 372206 r.a. – Fax (0376) 374646
E-mail: arca@arcacaldaie.com

Sede legale e produzione caldaie a gas:
Via Giovanni XXIII, 105
20070 San Rocco al Porto (LO)
Tel. (0377) 569677 r.a. – Fax (0377) 569456
E-mail: arcalodi@interbusiness.it

C.F. e P.IVA (IT) 0158670206 – C.C.I.A.A. MN 168327
Registro Imprese MN 14891
Capitale Sociale € 52.000,00 int. Vers.
www.arcacaldaie.com